

Słubice, dnia 05.05.2025 roku

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT**nr DTE/ZP03/2025**

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z § 5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

na roboty budowlane pn.

„Wykonanie otworu zastępczego nr 3z’ na ujęciu wód podziemnych „LOTNISKO” z utworów czwartorzędowych w miejscowości Słubice, gmina Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie.”

1. Zamawiający:

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice
tel. 95 758 26 65
e-mail: kontakt@zuws.pl, www.zuws.pl

2. Cel zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie realizowane w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację polegającą na wykonaniu otworu zastępczego nr 3z’ na terenie ujęcia wód podziemnych „LOTNISKO” z utworów czwartorzędowych w Słubicach.

3. Szczegółowy opis zamówienia.

Wykonanie otworu zastępczego nr 3z’ ma zostać zrobione zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonie na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych otworu zastępczego nr 3z’ i likwidację studni nr 3z na ujęciu „LOTNISKO” dla Słubic w Słubicach (dz. nr 241/3), gm. Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie” zatwierdzonej decyzją nr DW.III.7430.2.2025 z dnia 18.04.2025 r.

Zakres prac obejmuje:

- Zgłoszenie rozpoczęcia robót geologicznych (Starosta Słubicki).
- Wykonanie wiercenia otworu metodą udarowo-obrotową w kolumnie rur osłonowych Ø 508 mm do głębokości ok. 25,0 m p. p. t., Ø 457 mm do głębokości ok. 60 m p. p. t. oraz Ø 406 mm do głębokości ok. 100 m p. p. t. z zabudową kolumny filtrowej Ø 280 mm. Dopuszcza się wykonanie otworu techniką obrotową na płuczkę z użyciem gryzera nie mniejszego niż 440 mm oraz zabudową kolumny filtrowej Ø 280 mm.
- Pobranie prób czasowego przechowania oraz prób skał z warstwy wodonośnej dla wykonania analiz granulometrycznych wraz z ich wykonaniem.
- Wykonanie próbnego pompowania.
- Pobranie prób wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wraz z ich wykonaniem – monitoring przeglądowy (zakres badanych parametrów).

- Wykonanie prac geodezyjnych dla określenia rzędnej i współrzędnych terenu w miejscu lokalizacji wiercenia w układzie państwowych.
- Montaż głowicy do studni wraz z podstawą głowicy wykonaną ze stali nierdzewnej w kat. 1,4301/1.4307 zgodnie z załącznikiem.
- Montaż obudowy studni – konstrukcja wykonana będzie z kręgów betonowych, prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 2070 mm. Pokrywę studni stanowić będzie płyta żelbetowa, prefabrykowana o średnicy $\varnothing$ 1800 mm z włazem stalowym i zamknięciem. Dodatkowo zamontować wentylację grawitacyjną z odejściem dolnym i górnym obudowy. Wykonać należy również przepust na kable. Obudowa studni musi zawierać drabinę
- Teren od zewnętrznej krawędzi obudowy studni należy wyprofilować ze spadkiem od zewnątrz i utwardzić (zagałęścić). Obudowa studni należy wykonać jako szczelna oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Zostanie udzielona gwarancja na 24 miesiące.

5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji : do 31.07.2025 roku.

6. Termin i miejsce składania oferty:

- 1) Oferty należy złożyć do dnia 16.05.2025 roku do godz. 13.00. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 2) Oferta powinna zostać przygotowana na podstawie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 01 wraz z parafowanym wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 02 i podpisanym oświadczeniem załącznik nr 03.
- 3) Miejsce składania ofert: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice.
- 4) Oferty należy dostarczyć za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, elektronicznej (e-mail: marta.pomocka@zuws.pl), kurierskiej lub też osobiście na adres wymieniony wyżej.

7. Kryterium oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, które mają dostarczyć Wykonawcy:

Oferta musi się składać z:

- Formularza ofertowego (załącznik nr 1).
- Parafowanej umowy (załącznik nr 2).
- Podpisanego oświadczenia (załącznik nr 3).

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje zwycięskiego Wykonawcę, wskazując jednocześnie datę i miejsce podpisania umowy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 01 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 02 – wzór umowy.
3. Załącznik nr 03 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.
4. Załącznik nr 04 – „Projekt robót geologicznych na wykonie na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych otworu zastępczego nr 3z' i likwidację studni nr 3z na ujęciu „LOTNISKO” dla Słubic w Słubicach (dz. nr 241/3), gm. Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie” zatwierdzony decyzją nr DW.III.7430.2.2025 z dnia 18.04.2025 r.
5. Załącznik nr 05 – Głowica studni wraz z podstawą.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kazimierz Góra

