

NZ 7731-6-2/15

Słubice, 28.04.2015 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 t.j.), po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Karola Tarczyńskiego-pełnomocnika inwestora Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. z dnia 17.04.2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Słubice” zlokalizowanej w Słubicach na działce nr 36/3 obręb 2 Słubice, wykonanego przez Esko-Consulting Sp. z o.o. w kwietniu 2015 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

opiniuje pozytywnie w/w projekt budowlany w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął wniosek Pana Karola Tarczyńskiego-pełnomocnika inwestora Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Słubice” zlokalizowanej w Słubicach na działce nr 36/3 obręb 2 Słubice, wykonanego przez Esko-Consulting Sp. z o.o. w kwietniu 2015 r. Do wniosku załączono dwa egzemplarze w/w projektu budowlanego branży technologicznej i sanitarnej, kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pełnomocnictwo.

Przedmiotowy projekt budowlany dotyczy przebudowy i rozbudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków w Słubicach, tj.: budowę automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych, sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) wraz ze skarpą okalającą, kanału otwartego doprowadzającego ścieki z piaskownika do reaktora SBR ułożonego na estakadzie, stacji dmuchaw dla nowoprojektowanego reaktora SBR, rurociągów międzyobiektowych w tym powietrza ścieków, wody koagulantu. Część rysunkowa projektu obejmuje: plan zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków, schemat technologiczny oczyszczalni, sekwencyjny reaktor biologiczny porcjowy SBR, schemat stacji zlewczej ścieków dowożonych, agregat sprężarkowy, wpięcie do istniejącego piaskownika podłużnego oraz profile podłużne projektowanych sieci międzyobiektowych. Projekt obejmuje również adaptację pomieszczenia w istniejącym budynku socjalnym na pomieszczenie techniczne.

Załącznik do niniejszej opinii stanowi projekt budowlany w/w obiektu z pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach.

Otrzymuje:

1. ZUWS Sp. z o.o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

Na adres pełnomocnika: Pan Karol Tarczyński, Esko-Consulting Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra (2egz. opinii + 2 egz. proj. budowlanego)

2. a/a NZ

N.C.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
[Podpis]
lek. med. dr. hab. med. Karol Tarczyński
Zaopiniowanie budowlane w Słubicach