

Zestawienie elementów:

1. Złącze PE/Stal	szt.	1
2. Zasuwa DN25	szt.	2
3. Pompa PIX	szt.	1

Uwaga: Pompę pix'u posadowić na betonowym bloku (HxBxG) 50x25x25cm zabezpieczonym farbą epoksydową

ul. Sikorskiego 19,
65-454 Zielona Góra
tel:(68) 451-85-86
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Obiekt: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach"

Skala 1:25

Tytuł rys.: Schemat włączenia proj. pompy PIX

nr rys. 6

Projektował:	mgr inż. Karol Tarczyński	nr upr. LBS/0018/POOS/12	podpis: 06.2015
Opracował:	mgr inż. Zofia Szajna		podpis: 06.2015
Sprawdził:	mgr inż. Bożena Baczmańska	21/2001/GW	podpis: 06.2015