STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

skala 1:25

W2



W3



W1





Rzut



	Wyposażenie stacji:
1	Kontener o wymiarach 2,0×3,3×3,4 m (wykonanie: stal kwasoodporna 1.4301) z dachem czterospadowym pokrytym gontem bitumicznym w odcieniach czerwieni, izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną. (układ warstw wg proj. konstrukcyjnego) - przepustowość do 100m3/h, Pmax = 9 kW
2	Panel sterujący.
3	Panel wodny.
4	Rura giętka 3000mm DN 110 doprawadzająca ścieki zakończona złączem strażackim, .
5	Zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym Dn125
6	Otwór z kratką wentylacyjną
7	Woda techniczna PE DN63 w osłonie rury PCV DN 160 ocieplaną pianką,
8	Stojak pod wąż.
9	Kratka ściekowa na odcieki i popłuczyny.
10	Sprężarka 1,5 kW
11	Kranik 1/2" do popłukiwania.
12	Rura odprowadzająca ścieki zaończona odpowiednim złączem stal / PVC
13	Hermetyczne sito z prasą tłokową do skratek o perforacji 20 mm, P = 3,0 kW
14	Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125, wykonanie K.O.
15	Panel obsługowy, czytnik + drukarka, klawiatura, monitor.
16	Ciąg spustowy rura Ø125 K.O.
17	Łącznik rurowy redukcyjny PVC z K.O. Ø250/125 - wyk. warsztatowe
18	Moduł pomiarowy parametrów ścieków
19	Trójnik redukcyjny DN125/50 kwasoodporny - wykonanie warsztatowe
20	Studnia tworzywowa Ø425 odprowadzająca odcieki oraz popłuczyny -wyposażona w kratkę ściekową D400 i pierścień odciążający
21	Studnia tworzywowa Ø500 - szczegół 1

UWAGA!
1. Przedstawiona na niniejszym rysunku stacja zlewcza ścieków dowożonych stanowi przykładowe rozwiązanie. Szczegółowe parametry dostarczonego urządzenia mogą różnić się od podanych na rysunku.
2. Szczegóły wykonania płyty fundamentowej wg branży konstrukcyjnej.
3. Woda wyprowadzona rurą PE DN 63 ocieplona pianką w osłonie rury PCV DN 160 . Rura osłonowa PCV DN 160 wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki w miejscu wskazanym na rysunku. Pozostawić ok. 500 mm rury DN 63 nad poziom wylewki.
4. Doprowadzenie zasilania 3 LNPE 400V 50 Hz kablem YKY 5x6 mm2 pozostawiając 3 mb kabla luzem.

ul. Sikorskiego 19,
65-454 Zielona Góra
tel:(68) 451-85-86
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Obiekt: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach"			Skala 1:25
Tytuł rys.: Schemat stacji zlewczej ścieków dowożonych			nr rys. 3
Projektował:	mgr inż. Karol Tarczyński	nr upr. LBS/0018/POOS/12	podpis: 03.2015
Opracował:	mgr inż. Zofia Szajna		podpis: 03.2015
Sprawdził:	mgr inż. Bożena Baczmańska	21/2001/GW	podpis: 03.2015